

Autorità Idrica Toscana

Firenze, prot. e data da P.E.C.

A:

Spett/le REGIONE TOSCANA

*Alla c.a. del Commissario straordinario di Governo per il rigassificatore di Piombino
Eugenio Giani*

E. p.c.:

Spett/le ASA S.p.A.

alla c.a. Ing. Michele Del Corso

OGGETTO: ISTANZA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO AI SENSI DELL'ART.5 DEL D.L. 50/2022 RELATIVAMENTE ALLA OTTIMIZZAZIONE IMPIANTO DI CORREZIONE DELL'INDICE DI WOBBE IN COMUNE DI PIOMBINO (LI). PROPONENTE: SNAM FSRU ITALIA. CONTRIBUTO ISTRUTTORIO.

Con riferimento alla nota relativa alla comunicazione di avvio del procedimento, indizione della conferenza dei servizi in forma semplificata e modalità asincrona (ex. art. 14, co. 2, legge n.241/1990) e richiesta contributi in relazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di Wobbe nel Comune di Piombino, inviata dalla Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia- Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica con prot. n. 250010/2023 (in atti prot. AIT n. 7533/2023), tenuto conto delle competenze dell'Autorità Idrica Toscana, si rimettono le valutazioni che seguono.

Preso atto della tipologia e dell'ubicazione degli interventi in progetto, con la presente si chiede di verificare con il Gestore del S.I.I. il tracciato delle reti di collegamento dell'impianto in questione con la rete di distribuzione gestita da SNAM, al fine di verificarne le possibili interferenze con la rete del pubblico acquedotto presente lungo tali direttrici

Per quel che concerne la tutela qualitativa della risorsa idrica, richiamate le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006, relative al divieto di insediamento dei centri di pericolo e di svolgimento di specifiche attività all'interno delle "zone di rispetto" (attualmente definite con il criterio geometrico ZR) delle captazioni di acque superficiali e sotterranee, destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, presa visione dell'ubicazione degli interventi in oggetto, si evidenzia come i medesimi non ricadano e nelle "zone di rispetto" come sopra individuate; si informa inoltre che tali perimetrazioni sono in fase di revisione in base ai nuovi criteri temporali dettati dalla DGRT 872/2020 e pertanto potrebbero subire variazioni nel loro perimetro.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio
Pianificazione Strategica e Accordi di Programma
Ing. Lorenzo Maresca

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005

AOOGRT / AD Prot. 0288167 Data 19/06/2023 ore 16:03 Classifica P.120.040.010.